



DETAILS - M 1:20

BAUVORHABEN: Errichtung und Betrieb eines Tanklagers für wassergefährdende Schmier- und Betriebsstoffe innerhalb einer flüssigkeitsundurchlässig ausgebildeten Lagerhalle	AUFTRAGGEBER / BAUHERR: PLANUNG: Ludwig Röhler Tankplan Libourne Allee 7 92421 Schwandorf	DRUCKPRÜFUNG: Prüfdruck: <u>5,0 bar</u> Prüfmedium: <u>Luft</u> Datum: _____ Prüfer: _____ Bemerkung: _____	TANK 06 - ENTLER - DN 80	
			Fertigung: Oktober 2020 M 1:100 Stempel / Unterschrift Prüfer	